

## Experimental Setup for Monochromatic Hard X-ray Generation via Compton Scattering at the University of Tokyo

Fumito SAKAMOTO<sup>\*1</sup>, Katsuhiro DOBASHI<sup>2</sup>, Tatsuo KANEYASU<sup>1</sup>, Atsushi FUKASAWA<sup>1</sup>, Haruyuki OGINO<sup>1</sup>,  
Tomohiko YAMAMOTO<sup>1</sup>, Mitsuru UESAKA<sup>1</sup>,  
Junji URAKAWA<sup>3</sup>, Toshiyasu HIGO<sup>3</sup>, Mitsuo AKEMOTO<sup>3</sup> and Hitoshi HAYANO<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UTNS: Nuclear Professional School, the University of Tokyo  
2-22, Shirakata-Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1188 JAPAN

<sup>2</sup>NIRS: National Institute for Radiological Sciences  
4-9-1, Anagawa, Inageku, Chiba-shi, Chiba, 263-8555 JAPAN

<sup>3</sup>KEK: High Energy Accelerator Research Organization  
1-1, Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801 JAPAN

### Abstract

Compton scattering hard X-ray source for 10-40 keV which consists of an X-band (11.424 GHz) electron linear accelerator and YAG laser is under constructing at Nuclear Engineering Research Laboratory, the University of Tokyo. This work is a part of the national project on the development of advanced compact medical accelerators in Japan. National institute for Radiological Sciences is the host institute and the University of Tokyo and High Energy Accelerator Research Organization (KEK) are working for the development of the X-ray source. Main advantage of our scheme is to produce tunable monochromatic hard (10-40 keV) X-rays with the intensities of  $10^8$ - $10^9$  photons/s. In addition, dual energy monochromatic hard X-ray source can be realized that generate two monochromatic hard X-ray by turn with high (up to 10 pps) repetition rate by one X-ray source. X-band beam line for the demonstration is under constructing. Here, the details of the experimental setup for Compton scattering experiment will be presented.

## 東大小型単色硬 X 線源におけるコンプトン散乱硬 X 線生成システム

### 1. はじめに

X 線は医療、生命科学、材料科学など広い分野で利用されている。単色 X 線は、既存 X 線応用技術の高精度/高度化だけでなく、新しい技術への期待もある。2 色 X 線 CT がその例であり、これは、エネルギーの違う 2 種類の単色 X 線を用いて、物質のエフェクティブな元素番号の分布を得ようとするものであり、単色 X 線は必要不可欠である。しかしながら放射光施設は一般的には高額巨大な装置であり、普及性には難がある。

GeV 程度のエネルギーの電子貯蔵リングで生成できる X 線に相当するようなエネルギーの X 線を生成可能な超小型の硬 X 線源を実現するための方策として、大強度のレーザー光と電子ビームを衝突させてコンプトン散乱により高エネルギー X 線を得る方法がある。我々は、文部科学省先進小型加速器要素技術の普及事業(取りまとめ放射線医学総合研究所)に参画し、従来使用されて来た S-band (2856 MHz、波長 10.5 cm) の 1/4 の波長である X-band (11.424 GHz、波長 4.2 cm) リニアックを用いた、より小型の硬 X 線源の開発を進めている<sup>[1-4]</sup>。

現在、図 1 に示す実証用ビームラインの構築を、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻にて進めている。本稿では、今年度末に計画されている、コンプトン散乱硬 X 線生成実験体系の詳細について報告する。

### 2. X-band 小型硬 X 線源の概要

我々が提案する小型硬 X 線源は、X-band ライナックで加速された電子ビームを、パルスレーザーと衝突することにより、硬 X 線を生成させるものである。主要パラメータを表 1 に示す。熱カソード RF ガンで生成したマルチバンチ電子ビームは、X-band 加速管で加速され、パルスレーザー光と衝突する。コンプトン散乱により、 $10^8$  photons/pulse、時間幅 10 ns (FWHM) の硬 X 線が生成される。

表 1. 小型硬 X 線源主要ビームパラメータ

X-band Linac	: E= 50 MeV (MAX), 20 pC/bunch, 4 bunches/1usec
Nd:YAG Laser	: 1064 nm, 10usec, 2 J/pulse, 10pps
X-ray yield	: $1.7 \times 10^8$ photons/pulse, 5 keV (MAX)

\*E-mail: saka@utnl.jp




図 1：単色 X 線生成実証用 X バンドビームライン概念図

### 2.1 X-band ライナックビームライン

X-band 加速管については、KEK で蓄積された技術を応用している。現状では、0.7 m (84 cells) の加速管を用いて、最大 50 MeV のビームエネルギーが得られる設計となっている。図 2 に、現在構築を進めている X-band ライナックビームラインの光学系を示す<sup>[2]</sup>。設計には、加速器設計プログラム SAD が用いられている。電子ビームエネルギー変動による、X 線強度の揺らぎを抑制させるため、電子・レーザー衝突点(Collision Point: CP)での運動量分散関数と色収差が最小となるように設計されている。また、衝突点での電子ビームサイズは 100 μm (rms) であるが、この値は生成 X 線強度のビームサイズ依存性のシミュレーション結果から決定したものである<sup>[2]</sup>。




図 2: X-band ライナックビーム光学系<sup>[2]</sup>。 $\beta$  関数 (上)、運動量分散関数 (中)、ビームサイズ (下) を示している。  
(実線は x、破線は y、CP は電子・レーザーの衝突点を表す。)

図 3 は、SAD により得られたビーム光学系を用いたビームトラッキングの結果を示している。シミュレーションには、PARMELA を用いた。この結果か

らも、電子・レーザー衝突点において、電子ビームが 100 μm 程度まで収束されていることがわかる。




図 3: PARMELA によるビームサイズ変動計算結果。実線は x 方向のビームサイズ(rms)、破線は y 方向をそれぞれ示している。

### 2.2 レーザーシステム

電子衝突用レーザーに関しては、加速器の開発に重点を置くため、既存のパルス強度 2.5 J/pulse (二倍高調波: 1.4 J/pulse), 繰り返し 10 pps, パルス長 10 nsec(FWHM), 波長 1064 nm (基本波) の Q-switch Nd:YAG レーザーを採用する。ライナックの RF パルス幅が、レーザーのパルス長に対し十分に長いことから、X 線生成の高効率化を図るためにレーザー一周回装置の原理検証を行ってきた<sup>[5]</sup>。図 4 に、レーザー一周回装置の概念図を示す。この周回装置の特徴は、周回後におけるレーザー光の転送行列を単位行列にすることにより、光学系の調整 (レンズ位置の調整) のみで詳細なレーザースポットの位置調整が可能な点である。この事は、コンプトン散乱実験におけるビームハンドリングの点において、非常に有効であると考えられる。




図 4: レーザー周回システムの概念。レーザーの偏光を利用して周回路への閉じ込めを行なっている。

これまでに、25 mJ/10 ns の低出力 YAG レーザーを用いた原理検証実験を行っており、レーザーの周回路への閉じ込めと、詳細な位置調整を実証してきた<sup>[6]</sup>。図 5 に周回路に閉じ込められたレーザーパルスの強度変化を示す。これにより見かけ上のレーザー強度が増加し、1 衍近くの X 線強度増強が見込まれている。現在は、高出力レーザーに対する実証試験を進めている。




図 5: 周回中のレーザー光強度。横軸に時間、縦軸にレーザー光強度を示す。ミラー後方に設置したバイオラ光電管で観測。レンズやミラーでの減衰はあるが、50 周の周回で見かけ上のレーザー総エネルギーが約 10 倍になることが確認された。

### 2.3 コンプトン散乱硬 X 線生成実験体系

図 6 にコンプトン散乱硬 X 線生成のための実験体系概念図を示す。電子ビームとレーザービームの衝突点は偏向電磁石で囲まれた 2 m ほどの直線部にあり、そこには両ビームを正面衝突させるためのビーム診断装置がある。レーザー装置は地上に設置されており、ミラーによりピット内に輸送される。レーザー光は下流側偏向電磁石からビームラインに入射され、電子ビームとの衝突後、上流側偏向電磁石で大気中に取り出され、周回路に入る。コンプトン散乱により生成された硬 X 線は、下流側偏向電磁石で電子ビームと分離され、その先の厚さ 3 mm のレーザー用ミラーと厚さ 100 μm の Be 窓を貫いて大気中に取り出され、X 線検出器に入射する。X 線検出器には、有効感度領域が 28 mm × 28 mm の Si photo-diode の使用を検討している。




図 6: 実験体系概念図 (top view)

衝突点に設置してある診断用チャンバーは、Wire Scanner、蛍光板、ナイフエッジが一体化した構造になっており、電子ビーム・レーザー両方のプロファイルと位置を計測できるようになっている。また、このチャンバーはビーム軸方向に ±130 mm の可動ステージに設置しているため、前後の四極電磁石に取り付けた BPM(Beam Position Monitor)と合わせて、衝突点前後におけるビーム軌道や、正確な waist の位置が計測可能なシステムになっている。

### 3. まとめと今後の予定

東大原子力専攻において、X-band 電子ライナックを用いた小型硬線源の構築が進められている。今秋予定されているコンプトン散乱硬 X 線生成試験に向か、ビームライン構築及び高出力レーザーを用いた周回装置の実証、並びにコンプトン散乱実験体系の詳細検討を進めている。電子ビームについては、PARMELA を用いたビームトラッキングを更に行い、衝突点までのビームダイナミクスについて確認していく。レーザーに関しては、高出力レーザーを用いた周回実験を行い、光学素子の損傷等を含めた実証を進めていく。X 線検出器に関しては、Si photo-diode 以外にも調査を進め、数種類の検出器を試験したく考えている。

実験体系の詳細設計を更に進め、今年度末にコンプトン散乱硬 X 線生成の実験を行いたい。

### 謝辞

この研究は、文部科学省先進小型加速器の要素技術の普及事業(取りまとめ放医研)によって進められている。また、本研究の一部は、独立行政法人科学技術振興機構の委託事業として実施されたものである。

### 参考文献

- [1] K. Dobashi, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 44(2005)4A pp.1995.
- [2] F. Sakamoto, et al., Proc. of the 7<sup>th</sup> Symposium on Accelerator and Related Technology for Application. (p. 1-4, 2005, June 9-10, JAPAN)
- [3] K. Dobashi, et al., Proc. of 2<sup>nd</sup> Annual Meeting of Particle Society of Japan, 21P071(2005)
- [4] A. Fukasawa, et al., Proc. of 2<sup>nd</sup> Annual Meeting of Particle Society of Japan, 20P051(2005)
- [5] F. Ebina, et al., "Laser circulation system for compact monochromatic hard X-ray source", CAARI 2004: 18<sup>th</sup> International conference on the application of Accelerators in Research and Industry (2004, Oct. /10-15, USA)
- [6] T. Yamamoto, et al., Proc. of the 7<sup>th</sup> Symposium on Accelerator and Related Technology for Application. (p. 5-8, 2005, June 9-10, JAPAN)